



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PREFECTURE de l'AUBE



Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 24 juillet 2018

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS
Mairie
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00076155		
Unité de gestion	0055	OSSEY LES TROIS MAISONS	
Installation	UDI 000207	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	
Point de surveillance	P 0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	Prélevé le : vendredi 20 juillet 2018 à 10h25
Localisation exacte	MAMAN 4 RUE DE LA FRANCONNÉE		par : SARAH BUSSON
Commune		OSSEY-LES-TROIS-MAISONS	Type visite : 010DDIS

Mesures de terrain

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

ASPECT (QUALITATIF)	normal X				
COULEUR (QUALITATIF)	normal X				
ODEUR (QUALITATIF)	normal X				
SAVEUR (QUALITATIF)	normal X				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,3 °C				
Température de l'eau	22,0 °C				25.00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,5 unité pH				6.50 9.00
----	--------------	--	--	--	----------------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,06 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINIS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Type de l'analyse : 010D1N

Code SISE de l'analyse : 00076274

Référence laboratoire : 18M044689-001

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,1 NFU				2.00
---------------------------------	----------	--	--	--	------

MINERALISATION

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	440 µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	41 mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	16 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 '(100ml				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 '(100ml				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1 '(100ml		0.00		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 '(100ml		0.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00076155)

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop faible. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1mg/l.

**Pour la Déléguée Territoriale
L'Ingénieur du Génie Sanitaire**



Laure GRAN-AYMERICH

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).
Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30