



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PREFECTURE de l'AUBE



Délégation Territoriale de l'Aube  
Service Santé-Environnement

Troyes le 3 décembre 2018

**MONSIEUR LE MAIRE**  
**MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS**  
Mairie  
**10100 OSSEY LES TROIS MAISONS**

**OSSEY LES TROIS MAISONS**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant le contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

Type	Code	Nom
Prélèvement	00077456	
Unité de gestion	0055	OSSEY LES TROIS MAISONS
Installation	UDI 000207	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU
Point de surveillance	P 0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU
Localisation exacte	EVIER CUISINE MARCILLY 20 RUE DE L EGLISE	
Commune	OSSEY-LES-TROIS-MAISONS	

Prélevé le : mardi 27 novembre 2018 à 12h52  
par : GILDAS CHATEIGNER  
Type visite : DDIS

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>Mesures de terrain</b>					
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	normal X				
Couleur (qualitatif)	normal X				
Odeur (qualitatif)	normal X				
Saveur (qualitatif)	normal X				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'air	19,3 °C				
Température de l'eau	10,7 °C				25.00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,6 unité pH			6.50	9.00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	<0,05 mg/L				
Chlore libre	0,10 mg/L				
Chlore total	0,13 mg/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1N

Code SISE de l'analyse : 00077575

Référence laboratoire : 18M079997-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2.00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	390 µS/cm			200.00	1 100.00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	30 mg/L		50.00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100 mL				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100 mL				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100 mL		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100 mL		0.00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00077456)**

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Pour la Déléguée Territoriale  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire**



**Laure GRAN-AYMERICH**

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).  
Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX  
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30