



**Préfecture de AUBE**

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  
Service Santé-Environnement

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Troyes, le 18 décembre 2009

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS  
Mairie  
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

**OSSEY LES TROIS MAISONS**

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00033424		mercredi 09 décembre 2009 à 12h00
Unité de gestion	0055	OSSEY LES TROIS MAISONS	par : MATHIEU DJACZUCK
Installation	UDI 000207	OSSEY LES TROIS MAISONS	Type visite : DDIS
Point de surveillance	P 0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	
Localisation exacte		MME FAURE 9 RUE DES COMBATTANTS ROB	
Commune		OSSEY LES TROIS MAISONS	

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L' AISNE, BELLEU 0203  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00033539 Référence laboratoire : H\_09.9435.1

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

Température de l'eau	12,0 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,50 unitépH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	340 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
-------------------	------------	--	--	--	------

**PARAMETRES INVALIDES**

Turbidité néphélométrique NTU	<0,30 NTU				2,00
-------------------------------	-----------	--	--	--	------



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Préfecture de AUBE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Service Santé-Environnement

PLV : 00033424 page : 2

### Résultats

### Limites de qualité

### Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

### RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,07 mg/LCl2				
Chlore total	0,09 mg/LCl2				

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00033424)

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique et physico-chimiques pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Françoise BUFFET