



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**



Service Santé-Environnement

Troyes le 9 décembre 2014

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS  
Mairie  
  
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

Préfecture de l'Aube

OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.**

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00048850	
Unité de gestion		0055	OSSEY LES TROIS MAISONS
Installation	UDI	000207	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU
Point de surveillance	P	0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU
Localisation exacte			MOUILLE SUZANNE 10 MAIL DU RIOT . CUISINE
Commune			OSSEY LES TROIS MAISONS

Prélevé le : jeudi 04 décembre 2014 à 10h05  
par : MATHIEU DJACZUCK  
Type visite : DDIS

**Mesures de terrain**

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'air	19,3 °C				
Température de l'eau	12,4 °C				25.00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,6 unitépH			6.50	9.00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	0,02 mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore libre	0,12 mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore total	0,14 mg/LCl <sub>2</sub>				

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINIS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401  
Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00048976 Référence laboratoire : 14M088791-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélobométrique NFU	0,1 NFU				2.00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	370 µS/cm			200.00	1 100.00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	27,2 mg/L		50.00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	9	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL			0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL			0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL	0.00		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL	0.00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00048850)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,  
 La déléguée territoriale départementale  
 l'Ingénieur du génie sanitaire

Françoise BUFFET

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).  
 Délégation Territoriale Départementale de l'Aube - Cité Administrative des Vassaulles -C.S. 60763 - 10025 Troyes - Standard: 03.25.76.21.00 FAX 03.25.76.21.47