

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Service Santé-Environnement

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS
Mairie
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

Préfecture de l'Aube

Troyes le 30 juillet 2013

OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00044199	
Unité de gestion		0055	OSSEY LES TROIS MAISONS
Installation	UDI	000207	OSSEY LES TROIS MAISONS
Point de surveillance	P	0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU
Localisation exacte	M.PICAVET 35 RUE DE LA FRANCONNÉE CUISINE		
Commune	OSSEY LES TROIS MAISONS		

Prélevé le : jeudi 18 juillet 2013 à 10h00
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : DDIS

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0 qualit.					
Couleur (qualitatif)	0 qualit.					
Odeur (qualitatif)	0 qualit.					
Saveur (qualitatif)	0 qualit.					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'air	22 °C					
Température de l'eau	15 °C				25,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,65 unitépH			6,50	9,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore combiné	<0,02 mg/LCl ₂					
Chlore libre	0,05 mg/LCl ₂					
Chlore total	0,06 mg/LCl ₂					

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401
Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00044322 Référence laboratoire : 13M012239-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00	
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	400 µS/cm			200,00	1 100,00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10	
Nitrates (en NO ₃)	39,9 mg/L		50,00			

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0,00	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0,00	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0,00			
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0,00			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00044199)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant, il est à noter une teneur en chlore libre trop faible. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1mg/l.

Pour le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
 La déléguée territoriale départementale
 l'Ingénieur du génie sanitaire



Françoise BUFFET

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).
 Délégation Territoriale Départementale de l'Aube - Cité Administrative des Vassaulles -C.S. 60763 -10025 Troyes-Standard: 03.25.76.21.00 FAX 03.25.76.21.47