



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**



Préfecture de l'Aube

MADAME LE MAIRE
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS
Mairie
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 7 juin 2016

OSSEY LES TROIS MAISONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00053740		
Unité de gestion	0055	OSSEY LES TROIS MAISONS	
Installation	UDI 000207	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	Prélevé le : vendredi 03 juin 2016 à 11h52
Point de surveillance	P 0000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	par : MATHIEU DJACZUCK
Localisation exacte	JOUGLAS VIRGINIE 2 RUE DU RIOT. CUISINE		Type visite : DDIS
Commune		OSSEY LES TROIS MAISONS	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	20,4 °C				
Température de l'eau	12,3 °C				25.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,6 unité pH			6.50	9.00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl ₂				
Chlore libre	0,13 mg/LCl ₂				
Chlore total	0,15 mg/LCl ₂				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Type de l'analyse : D1N

Code SISE de l'analyse : 00053860

Référence laboratoire : 16M031734-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélobométrique NFU	0,1 NFU				2.00
MINERALISATION					

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	400 µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	26,0 mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	1 n/100mL				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0.00		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0.00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00053740)

L'eau est conforme aux limites de qualité bactériologique mais non conforme aux références de qualité bactériologique de par la présence d'une bactérie du type spore bactérie anaérobie sulfito-réductrice, indicateur d'une contamination de votre rés eau. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau.

Pour la déléguée territoriale
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires



Philippe ANTOINE

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique).
Délégation Territoriale Départementale de l'Aube -Cité Administrative des Vassaulles - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30