



PREFECTURE DE L'AUBE

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Troyes, le 18 août 2009

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Service Santé-Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

OSSEY LES TROIS MAISONS

Unité de gestion	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 03 août 2009 à 10h45
Installation	UDI	000207	OSSEY LES TROIS MAISONS	par :	MATHIEU DJACZUCK
Point de surveillance	P	000000436	OSSEY LES TROIS MAISONS RESEAU	Type visite :	DDIS
Localisation exacte			MME BOUILLIE 12 RUE PAVE ROBINET SA		
Commune			OSSEY LES TROIS MAISONS		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L' AISNE, BELLEU 0203
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00032710 Référence laboratoire : H_09.5034.1

<u>Analyse laboratoire</u>	<u>Résultats</u>	<u>Limites de qualité</u>		<u>Références de qualité</u>	
		<u>inférieure</u>	<u>supérieure</u>	<u>inférieure</u>	<u>supérieure</u>
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,55 unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	355 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES INVALIDES					
Turbidité néphélobométrique NTU	<0,30 NTU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,05 mg/LCl2				
Chlore total	0,06 mg/LCl2				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00032594)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux normes de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Cependant, la teneur en chlore est un peu faible. Il est indispensable d'augmenter le taux de désinfection afin d'obtenir un taux de chlore voisin de 0,1mg/l.

Pour le Directeur
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Françoise BUFFET

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OSSEY LES TROIS MAISONS
Mairie
10100 OSSEY LES TROIS MAISONS